



Αριθ. Διακήρυξης 830

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΤΙΡΙΑ

ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ



Αριθ. Διακήρυξης 830

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ
1	34	ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
2	101	ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
3	102	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
4	-	ΙΑΤΡΕΙΟ
5	104	ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
6	41	ΒΟΡΕΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
7	44	ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
8	-	FUEL BURN
9	-	ΥΔΡΑΖΙΝΗΣ
10	-	ΝΕΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
11	32 -33	WATER SPRINGLER SYSTEM HANGAR
12	-	ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
13	61	ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ (ΠΥΡ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ)



Αριθ. Διακήρυξης 830

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

A/A	ΚΤΙΡΙΟ	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ
1	34	C - TEC	CO2	3	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ
2	101	SIMPLEX 4100	-	-	-
3	102	SIMPLEX 4100	HALON 1211	1	ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ
4	ΙΑΤΡΕΙΟ	NOTIFIER By Honeywell	-	-	-
5	104	ESSER	CO2	5	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ
6	41 ΒΟΡΕΙΑ ΕΠΕΚΤ.	OLYMPIA ELECTRONICS	-	-	-
7	44	SIMPLEX 4010	FM – 200	1	ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΑ
			INERGEN	1	
			ΑΦΡΟΥ	2	
8	FUEL BURN	ESSER	ΑΦΡΟΥ	2	-
9	ΥΔΡΑΖΙΝΗΣ	ESSER DRAGER REGARD 2400	ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΥΔΡΑΖΙΝΗΣ	3	ΚΤΙΡΙΟ ΥΔΡΑΖΙΝΗΣ
10	ΝΕΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ	CLARKE (2)	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΩΝ	2 ΚΥΡΙΕΣ 2 ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
			WATER SPRINGLER	1	
11	32 - 33	ESI Edwards System Technology	WATER SPRINGLER	1	ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
			CO2	1	
12	ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ	NOTIFIER by Honeywell	ΑΦΡΟΥ	1	ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ
13	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟ " 61 "	ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	-	-	ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΤΙΡΙΑ



Αριθ. Διακήρυξης 830

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

Η προληπτική συντήρηση, η αποκατάσταση βλαβών και η περιοδική παρακολούθηση των συστημάτων Πυρανίχνευσης, περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες :

1. Έλεγχος σωστής λειτουργίας κυκλωμάτων ανίχνευσης και κυκλωμάτων συναγερμού των κεντρικών πινάκων πυρανίχνευσης.
2. Δοκιμή λειτουργίας ανιχνευτών.
3. Μετρήσεις τάσεων ελέγχου γραμμών ανιχνευτών στο τελευταίο ανιχνευτή κάθε ζώνης.
4. Μετρήσεις τάσεων ηρεμίας και λειτουργίας οπτικοακουστικών συσκευών συναγερμού.
5. Έλεγχος πλήρους λειτουργίας και συνεργασίας τοπικών υποπινάκων συστημάτων αυτόματης πυρόσβεσης με τον κεντρικό πίνακα του κτιρίου και μετάδοση σημάτων στο κέντρο ελέγχου στον Πυροσβεστικό Σταθμό (Κτ. 61).
6. Μετρήσεις – ρυθμίσεις τάσεων τροφοδοτικών και φορτιστών μπαταριών.
7. Λειτουργία κυκλωμάτων ελέγχου (CONTROL) και μέτρηση σημάτων εισόδου – εξόδου.
8. Έλεγχος χωρητικότητας μπαταριών.
9. Δοκιμές κυκλωμάτων συναγερμού κομβίων.
10. Έλεγχος προγραμμάτων (software) και εκτύπωση λίστας σημείων.
11. Σύνταξη φύλλου συντήρησης και ενημέρωση βιβλίου Πυρασφάλειας και χορήγηση πιστοποιητικών καλής λειτουργίας για κάθε Κτίριο και κάθε σύστημα αυτόματης Πυρόσβεσης κάθε τρίμηνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για όλες τις ενέργειες προληπτικής συντήρησης των συστημάτων να τηρούνται πιστά οι οδηγίες και οι τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τα εγχειρίδια της κατασκευάστριας εταιρείας.
Τα εγχειρίδια, σχέδια και τεχνικές προδιαγραφές φυλάσσονται στην Υπηρεσία Πυρασφάλειας Ε.Α.Β.



Αριθ. Διακήρυξης 830

ΣΥΣΤΗΜΑ HALON 1211

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

.....

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ

ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5 %.	12 ΜΗΝΕΣ
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΑΛΩΝ.	60 ΜΗΝΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ.	6 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗ. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ. ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.	12 ΜΗΝΕΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΒ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.	60 ΜΗΝΕΣ



Αριθ. Διακήρυξης 830

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ (CO²)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

.....

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ

ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5%.	12 ΜΗΝΕΣ
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΑΛΩΝ.	60 ΜΗΝΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ.	6 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗ. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ.	12 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΜΩΣΕΩΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΤΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.	6 ΜΗΝΕΣ
ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.	6 ΜΗΝΕΣ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 10% ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 10 ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ. ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΜΕΧΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΙΑΛΩΝ . ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ.	12 ΜΗΝΕΣ
ΜΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠΝΟ Η ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ.	12 ΜΗΝΕΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Α.Β ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.	60 ΜΗΝΕΣ



Αριθ. Διακήρυξης 830

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΡΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.	1 ΜΗΝΑΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΥΧΟΥΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ.	6 ΜΗΝΕΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ – ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ΕΚΧΥΣΗΣ.	12 ΜΗΝΕΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΑΚΤΩΝ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΑ.	3 ΜΗΝΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.	12 ΜΗΝΕΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΒ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.	60 ΜΗΝΕΣ

***** ΠΡΟΣΟΧΗ *****

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΥΑΙΑΣΘΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΡΟΥ,
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΠΙΣΤΑ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ MANUAL
ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ



Αριθ. Διακήρυξης 830

ΣΥΣΤΗΜΑ FM - 200

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

.....

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ

ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5 %.	12 ΜΗΝΕΣ
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΑΛΩΝ.	60 ΜΗΝΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ.	6 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗ. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ. ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.	12 ΜΗΝΕΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΒ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.	60 ΜΗΝΕΣ



Αριθ. Διακήρυξης 830

ΣΥΣΤΗΜΑ INERGEN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

.....

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝ/ΨΗΣ

ΖΥΓΙΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 5 %.	12 ΜΗΝΕΣ
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΑΛΩΝ.	60 ΜΗΝΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΦΙΑΛΩΝ.	6 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΩΝ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΣΩ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑ ΖΩΝΗ. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ. ΜΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.	12 ΜΗΝΕΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΒ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.	60 ΜΗΝΕΣ



Αριθ. Διακήρυξης 830

ΣΥΣΤΗΜΑ WATER SPINGLER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

.....

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝΨΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΣΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ε.Α.Β.