



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 896 / 2020

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΚΑΙ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Αριθ. πρωτ. 1230-2020-10-796/ 21-10-2020

1) Οι φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως (Ξ.Κ.) των 6kg, εκτός από το λάστιχο εκτόξευσης θα φέρουν, επίσης, ιμάντα συγκράτησης του λάστιχου;

Απάντηση: Στους φορητούς πυροσβεστήρες Ξ.Κ. των 6kg να τοποθετηθεί μόνον το λάστιχο εκτόξευσης.

2) Οι φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως (Ξ.Κ.) των 3kg, θα φέρουν λάστιχο εκτόξευσης;

Απάντηση: Οι φορητοί πυροσβεστήρες Ξ.Κ. των 3kg δεν απαιτείται να φέρουν λάστιχο εκτόξευσης.

3) Οι φορητοί πυροσβεστήρες αφρού των 2lt, δεν φέρουν λάστιχο εκτόξευσης, αλλά μόνο μπεκ που δημιουργεί την αφροποίηση. Με αυτό ως δεδομένο θα φέρουν μόνον μπεκ;

Απάντηση: Οι φορητοί πυροσβεστήρες αφρού 2lt θα φέρουν μόνον μπεκ.

Διευκρινίσεις:

1) Οι βάσεις στήριξης που θα φέρουν όλοι οι φορητοί πυροσβεστήρες θα είναι απλές (γάντζος) για τοποθέτηση στον τοίχο.

2) Το πυροσβεστικό υλικό των πυροσβεστήρων αφρού, το οποίο θα τοποθετηθεί από την Υπηρεσία Πυρασφάλειας της ΕΑΒ Α.Ε., είναι πυροσβεστικός αφρός Α.Φ.Φ.Φ. 6%.

3) Δεν απαιτείται πιστοποίηση και κατασβεστική ικανότητα. Η πιστοποίηση και η κατασβεστική ικανότητα του εκάστοτε πυροσβεστήρα θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία της Υπηρεσίας Πυρασφάλειας της ΕΑΒ Α.Ε..

ΤΑΝΑΓΡΑ, 21/10/2020

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε.